


Sufitowa czujka ruchu PIR
z antymaskingiem (nawierzchniowa)

SLIM-S-PIR-PRO

Wersja oprogramowania 3.01

PL



slim-s-pir-pro_pl 05/26

WAŻNE

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją.

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.

Opis symboli na urządzeniu:



Prąd stały.



Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.



Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.



Urządzenia nie wolno wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy się go pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (urządzenie wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.).

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:

<https://support.satel.pl>

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.pl/ce

Ikony w instrukcji



Ostrzeżenie – informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń itd.



Uwaga – odpowiedź lub dodatkowa informacja.

SPIS TREŚCI

1.	Właściwości	2
2.	Opis	2
	Ochrona sabotażowa	2
	Aktywny antymasking IR.....	2
	Funkcje nadzoru	3
	Wskaźnik LED	3
	Zdalne włączanie / wyłączanie trybu konfigurowania	4
3.	Moduł elektroniki.....	4
	Zaciski	5
	Przełączniki DIP-switch	5
4.	Instalacja	6
	Wskazówki instalacyjne	6
	Montaż.....	7
5.	Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota	11
	Opis przycisków czujki.....	11
	Opis przycisków pilota	11
	Uruchomienie trybu konfigurowania	11
	Konfigurowanie ustawień.....	11
	Przywrócenie ustawień fabrycznych	12
	Zakończenie trybu konfigurowania	12
6.	Test zasięgu	13
7.	Dane techniczne	13

Sufitowa czujka SLIM-S-PIR-PRO wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni. Została zaprojektowana do montażu na powierzchni sufitu. Instrukcja dotyczy czujki z wersją elektroniki E.



Czujka spełnia wymagania normy EN 50131-2-2 dla Grade 3.

1. Właściwości

- Detekcja ruchu przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR).
- Maksymalny obszar detekcji (patrz: rys. 22):
 - $\varnothing$ 6 m / 28 m² – montaż na 2,4 m,
 - $\varnothing$ 10 m / 79 m² – montaż na 3,5 m.
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Regulowana czułość detekcji.
- Aktywny antymasking IR zgodny z normą EN 50131-2-2 dla Grade 3.
- Możliwość konfigurowania ustawień czujki przy użyciu pilota OPT-1 (pilot dostępny jest w ofercie firmy SATEL).
- Wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 k Ω / 2 x 4,7 k Ω / 2 x 5,6 k Ω).
- Wskaźnik LED:
 - wybór koloru świecenia (dostępne 7 kolorów).
 - zdalne włączanie / wyłączanie wskaźnika.
- Zdalne włączanie / wyłączanie trybu konfigurowania.
- Nadzór układu detekcji ruchu.
- Zasilanie napięciem 12 V DC ($\pm$ 15%).
- Kontrola napięcia zasilania.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy, oderwaniem od podłoża i przemieszczeniem czujki.
- Montaż na powierzchni sufitu.

2. Opis

Czujka zgłosi alarm, gdy czujnik podczerwieni (PIR) wykryje ruch.

Ochrona sabotażowa

Otwarcie obudowy / oderwanie od podłoża lub przemieszczenie czujki skutkuje włączeniem wyjścia sabotażowego. Wyjście pozostanie włączone do końca sabotażu.



Ochrona sabotażowa przed przemieszczeniem czujki jest opcjonalna, wymaga włączenia detekcji przemieszczenia (patrz: Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota).

Czujka zapamiętuje swoje położenie w momencie włączenia zasilania lub zakończenia trybu konfigurowania czujki.

Aktywny antymasking IR

Funkcja aktywnego antymaskingu wykrywa próby zasłonięcia czujki lub zamalowania soczewki farbą. Czujka emituje promieniowanie podczerwone i mierzy ilość promieniowania odbieranego. Zmiana poziomu odbieranego promieniowania podczerwonego skutkuje

włączeniem wyjścia antymaskingu i opcjonalnie miganiem wskaźnika LED. Wyjście pozostanie włączone / wskaźnik będzie migać dopóki czujka będzie wykrywać maskowane.



Funkcja antymaskingu spełnia wymagania normy EN 50131-2-2.

Podczas konfigurowania czujki (patrz: *Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota* s. 11) możesz wyłączyć / włączyć funkcję antymaskingu.

Opóźnienie antymaskingu

Czujka z ustawieniami fabrycznymi zgłosi maskowanie, jeżeli będzie odbierała niewłaściwą ilość promieniowania podczerwonego przez 1 sekundę. Możesz opóźnić zadziałanie funkcji antymaskingu (patrz: *Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota* s. 11). Czujka zgłosi wówczas maskowanie, jeżeli będzie zasłonięta przez 60 sekund.



Jeżeli opóźnisz zadziałanie funkcji antymaskingu, nie będzie ona spełniała wymagań normy EN 50131-2-2 dla Grade 3.

Funkcje nadzoru

W przypadku uszkodzenia układu detekcji ruchu lub spadku napięcia poniżej 9 V ($\pm 5\%$) na czas dłuższy niż 2 sekundy, czujka zgłosi awarię. Awaria sygnalizowana jest włączeniem wyjścia alarmowego oraz świeceniem wskaźnika LED. Sygnalizacja awarii trwa przez cały czas jej występowania.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED sygnalizuje:

- rozruch – miga na przemian w różnych kolorach przez około 30 sekund,
- alarm – świeci przez 2 sekundy (kolor fabryczny: niebieski),
- maskowanie – miga, gdy czujka jest zamaskowana (ten sam kolor świecenia, co w przypadku alarmu),
- awarię – świeci przez cały czas trwania awarii (ten sam kolor świecenia, co w przypadku alarmu).

Możesz skonfigurować następujące ustawienia wskaźnika LED:

- wybrać kolor używany do sygnalizowania alarmu / maskowania / awarii,
- włączyć / wyłączyć sygnalizację maskowania.

Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale *Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota* s. 11.

Włączenie wskaźnika LED przy użyciu przełącznika DIP-switch

Jeżeli włączysz wskaźnik LED przy użyciu przełącznika (ustawisz przełącznik nr 8 w pozycji ON – rys. 8), wskaźnik będzie sygnalizował zdarzenia, ale zdalne włączanie / wyłączanie wskaźnika jest wówczas niemożliwe. Jeżeli wyłączysz wskaźnik LED przy użyciu przełącznika (rys. 9), zdalne włączanie / wyłączanie wskaźnika jest możliwe.

Zdalne włączanie / wyłączanie wskaźnika LED

Zdalne sterowanie wskaźnikiem LED umożliwia zacisk LED. Wskaźnik LED jest włączony, gdy na zacisk podana jest masa. Wskaźnik LED jest wyłączony, gdy zacisk jest odcięty od masy.

Do zacisku możesz podłączyć wyjście centrali alarmowej typu OC zaprogramowane np. jako:

- INTEGRA / INTEGRA Plus: *Wskaźnik testu wejść* lub *Przełącznik bistabilny*,
- PERFECTA / VERSA: *Sterowalne*.

Zdalne włączanie / wyłączanie trybu konfigurowania

Zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania umożliwia zacisk SRVC. Tryb konfigurowania jest włączony, gdy na zacisk podana jest masa.


Do zacisku możesz podłączyć wyjście centrali alarmowej typu OC zaprogramowane np. jako:

- INTEGRA / INTEGRA Plus: *Wskaźnik trybu serwisowego* lub *Przełącznik bistabilny*,
- PERFECTA / VERSA: *Sterowalne*.

3. Moduł elektroniki



Nie wyjmuj płytki elektroniki z plastikowej osłony, aby nie uszkodzić elementów umieszczonych na płytce.




Rysunek 1 przedstawia wnętrze czujki po otwarciu obudowy.

- ① przełączniki DIP-switch do konfigurowania czujki (patrz: *Przełączniki DIP-switch* s. 5).
- ② soczewka.
- ③ styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy.
- ④ przyciski do konfigurowania czujki (patrz: *Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota* s. 11).

Pod soczewką umieszczone są: czujnik PIR (podwójny pyroelement), czujnik przemieszczenia (akcelerometr), wskaźnik LED, diody układu antymaskingu i odbiornik podczerwieni umożliwiające konfigurowanie czujki przy użyciu pilota OPT-1. Po drugiej stronie modułu elektroniki umieszczony jest styk sabotażowy reagujący na oderwanie podstawy od podłoża.

Zaciski




- AM** - wyjście antymaskingu (przełącznik NC).
TMP - wyjście sabotażowe (przełącznik NC).
NC - wyjście alarmowe (przełącznik NC).
COM - masa.
+12V - wejście zasilania.
LED - włączanie / wyłączanie wskaźnika LED.
SRVC - włączanie / wyłączanie trybu konfigurowania czujki.

Przełączniki DIP-switch

Przy użyciu przełączników DIP-switch możesz:





- skonfigurować wyjścia czujki – przełączniki 1...6 (rys. 4, 5, 6 i 7),
- włączyć / wyłączyć wskaźnik LED – przełącznik 8 (rys. 8 i 9).



Konfigurowanie wyjść czujki

Dostępne ustawienia ilustrują rysunki:



- 4...6 – wbudowane rezystory są używane – wyjścia czujki połącz zgodnie z rys. 20 i 21,
 7 – wbudowane rezystory nie są używane – wyjścia czujki połącz zgodnie z rys. 19.



Włączenie / wyłączenie wskaźnika LED

Dostępne ustawienia ilustrują rysunki:

- 8 – wskaźnik LED jest włączony,
- 9 – wskaźnik LED jest wyłączony.




4. Instalacja



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Wskazówki instalacyjne



- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz (A).

- Nie kieruj czujki na urządzenia będące źródłem ciepła (B), klimatyzatory (C) lub wentylatory (D).
- Żaden obiekt nie powinien zasłaniać pola widzenia czujki.
- Zamontuj czujkę na powierzchni sufitu, na wysokości 2,4...3,5 m (E).



Jeżeli chcesz zamontować czujkę na wysokości innej niż zalecana, sprawdź, czy montaż na tej wysokości pozwoli uzyskać optymalny obszar detekcji. W przypadku czujki zamontowanej na wysokości 4,5 m maksymalny obszar detekcji czujki wynosi $\varnothing 8\text{ m}$ [50 m²].



Montaż

1. Przekręć pokrywę obudowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 10) i ją zdejmij (rys. 11).
2. Skonfiguruj czujkę przy użyciu przełączników DIP-switch (patrz: *Przełączniki DIP-switch* s. 5).
3. Przyłóż podstawę obudowy do sufitu i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 12).




*Na rysunku 12 oznaczone zostało symbolem **T** miejsce, gdzie należy wkręcić wkręt, aby czujka wykryła oderwanie od podłoża.*

Na rysunku 15 oznaczone zostały miejsca, w których można wykonać dodatkowe otwory montażowe. Miejsca te są widoczne po odchyleniu modułu elektroniki (patrz: rys. 13).





4. Wywierć w suficie otwory na kołki montażowe. Kołki dołączone do czujki są do betonu lub cegły. W przypadku innego podłoża (gips, styropian), użyj innych, odpowiednio dobranych kołków.


12



5. Naciśnij zaczepy i odchyl moduł elektroniki (rys. 13).
6. Wykonaj otwór na kabel w podstawie obudowy (rys. 14).
7. Wprowadź kabel do obudowy czujki.
8. Przykręć podstawę obudowy do sufitu (rys. 12 i 15).
9. Przykręć przewody do zacisków czujki.
10. Dociśnij moduł elektroniki do podstawy, aby go zablokować.
11. Włącz zasilanie czujki. Wskaźnik LED będzie migać na przemian w różnych kolorach przez 30 sekund, sygnalizując rozruch czujki.
12. Gdy wskaźnik przestanie migać, skonfiguruj pozostałe ustawienia czujki (patrz: *Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota s. 11*).

13







13. Umieść pokrywę obudowy w podstawie (rys. 16). Zwróć uwagę na położenie otworów na wkręt blokujący pokrywę.




14. Przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu wyczucia oporu (rys. 17).




Po zamknięciu obudowy czujka analizuje otoczenie, w którym została zainstalowana i dostosowuje do niego parametry pracy układu antymaskingu (przez 30 sekund). W tym czasie w odległości 1 metra od czujki nie powinno być żadnego obiektu, którego nie będzie tam później.



15. Zablokuj pokrywę wkrętem (rys. 18). Wkręt znajduje się w woreczku dołączonym do czujki. Użyj wkrętaka typu Torx T6H.





5. Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota

Czujkę możesz konfigurować przy użyciu przycisków na module elektroniki lub przy użyciu pilota OPT-1.



Pilot OPT-1 dostępny jest w ofercie firmy SATEL.

Opis przycisków czujki

- M** - uruchomienie trybu konfigurowania / zakończenie trybu konfigurowania / uruchomienie funkcji / zapisanie zmian i wyjście z funkcji.
- +** - następna funkcja / następna wartość.
- - poprzednia funkcja / poprzednia wartość.

Opis przycisków pilota

- ▲** - uruchomienie funkcji / zapisanie zmian i wyjście z funkcji.
- - następna funkcja / następna wartość.
- - poprzednia funkcja / poprzednia wartość.

Uruchomienie trybu konfigurowania

Naciśnij na 3 sekundy przycisk **M** lub podaj masę na zacisk SRVC. Wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

Konfigurowanie ustawień

1. Używając przycisku czujki (**+** / **-**) lub pilota (**○** / **●**) znajdź funkcję, którą chcesz uruchomić. Liczba mignięć wskaźnika LED to numer funkcji (patrz tabela 1).
2. Naciśnij przycisk **M** lub przycisk **▲** pilota, aby uruchomić funkcję. Wskaźnik LED zacznie migać na zielono. Liczba mignięć to aktualnie ustawiona wartość (patrz tabela 1).
3. Używając przycisku czujki (**+** / **-**) lub pilota (**○** / **●**) ustaw nową wartość.
4. Naciśnij przycisk **M** lub przycisk **▲** pilota, aby zapisać zmiany i wyjść z funkcji. Wskaźnik LED zacznie migać na czerwono, informując, że wróciłeś do listy funkcji.

Nr funkcji	Opis programowanego parametru
1	Ustawienie czułości detekcji czujnika PIR Możesz zaprogramować od 1 do 16 (1 - minimalna; 16 – maksymalna). Fabrycznie: 8 . Gdy uruchomiona jest funkcja, wskaźnik LED sygnalizuje wykrycie ruchu przez czujnik PIR: świeci na czerwono przez 2 sekundy. Pozwala to przetestować zasięg czujnika PIR dla wybranej czułości.
2	Ustawienie koloru świecenia wskaźnika LED dla sygnalizacji alarmu / maskowania / awarii Możesz zaprogramować od 1 do 7 (1-7 – kolor). Fabrycznie: 3 (kolor niebieski). Wskaźnik LED pokazuje wybrany kolor (przez 2 sekundy).
3	Określenie opóźnienia antymaskingu Możesz zaprogramować 1 (1 s) albo 2 (60 s). Fabrycznie: 1 (1 s).
4	Włączenie / wyłączenie sygnalizacji maskowania Możesz zaprogramować 1 (sygnalizacja wyłączona) albo 2 (sygnalizacja włączona). Fabrycznie: 2 (włączona).
5	Włączenie / wyłączenie aktywnego antymasking IR Możesz zaprogramować 1 (włączony) albo 2 (wyłączony). Fabrycznie: 1 (włączony).
6	Detekcja przemieszczenia czujki Możesz zaprogramować 1 (włączona) albo 2 (wyłączona). Fabrycznie: 2 (wyłączona).

Tabela 1



Kolor świecenia wskaźnika LED ma wpływ na pobór prądu przez czujkę. Najniższy pobór prądu zapewniają kolory czerwony, zielony i niebieski. Wybór innych kolorów zwiększy pobór prądu nawet o kilkanaście miliamperów.

Sygnalizacja maskowania działa nawet, gdy wskaźnik LED jest wyłączony (przełącznik DIP-switch nr 8 w pozycji OFF (rys. 9) i zacisk LED odcięty od masy).

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **-** i **+** w trybie konfigurowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne czujki.

Zakończenie trybu konfigurowania

Naciśnij na 3 sekundy przycisk **M** lub zdejmij masę z zacisku SRVC.



Jeżeli tryb konfigurowania został uruchomiony przy użyciu przycisku **M**, zostanie wyłączony automatycznie po 20 minutach od ostatniej operacji wykonanej przez użytkownika.

6. Test zasięgu




W czasie testowania zasięgu czujki wskaźnik LED powinien być włączony (patrz Wskaźnik LED s. 3).

1. Sprawdź, czy poruszanie się w obszarze detekcji czujki spowoduje zaświecenie wskaźnika LED. Maksymalny obszar detekcji czujki pokazuje rysunek 22.
2. W razie potrzeby zmień czułość detekcji czujnika (patrz *Konfigurowanie czujki przy użyciu przycisków / pilota* s. 11).



Jeżeli zmiana czułości wymaga otwarcia obudowy czujki, pamiętaj że po zamknięciu obudowy, czujka analizuje otoczenie i dostosowuje do niego parametry pracy układu antymaskingu (przez 30 sekund). W tym czasie, w odległości 1 metra od czujki nie powinno być żadnego obiektu, którego nie będzie tam później.

22



7. Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC $\pm$ 15%
Pobór prądu w stanie gotowości	17 mA
Maksymalny pobór prądu	45 mA
Rezystory parametryczne	2 x 1,1 k Ω / 2 x 4,7 k Ω / 2 x 5,6 k Ω ,
Wyjścia	
alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)	40 mA / 24 V DC
antymaskingu (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)	40 mA / 24 V DC
sabotażowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)	40 mA / 24 V DC
Rezystancja zestyku przełącznika	
wyjście alarmowe	26 Ω
wyjście antymaskingu	26 Ω

wyjście sabotażowe	26 Ω
Wykrywalna prędkość ruchu	0,2...3 m/s
Czas sygnalizacji alarmu.....	2 s
Czas rozruchu	30 s
Zalecana wysokość montażu	2,4...3,5 m
Maksymalny obszar detekcji	
montaż na wysokości 2,4 m.....	$\varnothing$ 6 m [28 m ²]
montaż na wysokości 3,5 m.....	$\varnothing$ 10 m [79 m ²]
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2	Grade 3
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	$\varnothing$ 120 x 37 mm
Masa	116 g

5 lat gwarancji od daty wyprodukowania