



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

National declaration of performance

NDoP/AWOZ-P/2024/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Name and trade name of the construction product:

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe o odporności ogniowej E30, E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998)

Fire-resistant junction box with fire resistance class E30, E60 and E90 (acc. to DIN 4102-12:1998)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Identification of the type of the construction product:

AWOZ-125P, AWOZ-125P1A, AWOZ-125S, AWOZ-125S1A, AWOZ-225P, AWOZ-225S,

AWOP-225PR, AWOP-225SR, AWOP-325PR, AWOP-360PR, AWOP-425SR, AWOP-625PP, AWOP-925PP, AWOP-960PP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Intended use or uses:

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespołu kablowego.

Supporting the electrical functions of the cable assembly.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Name and address of the manufacturer and production site of the product:

PULSAR K. Bogusz Sp.J.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca

Zakład produkcyjny 1:

Production plant 1:

PULSAR K. Bogusz Sp.J.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca

Zakład produkcyjny 2:

Production plant 2:

PULSAR K. Bogusz Sp.J.

Targowisko 470

32-015 Kłaj

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Name and address of authorised representative, where applicable

Nie dotyczy

Not applicable

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

National system applied for assessment and verification of constancy of performance:

System 1+

System 1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

National technical specification:

7a. Polska Norma wyrobu:

National technical specification

Nie dotyczy

Not applicable

7b. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Technical Assessment Body / National Technical Assessment Body
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:

Krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0109-3704 wydanie 3 z dnia 28 czerwca 2024 r.
National assessment and verification of constancy of performance CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0109-3704
3rd edition of 28 June 2024.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszewskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Nr akredytacji AC 063
Accreditation No. AC 063

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB_0614
NATIONAL CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE No. 063-UWB-0614

8. Deklarowanie właściwości użytkowe:
Declared Performance

Lp.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1.	Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespołu kablowego (zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia przeciwpożarowego)	Klasa E30, E60, E90 Wg DIN 4102-12:1998 30, 60 i 90 min. Wg polskich przepisów	PN-EN 13631:2012 I DIN 4102-12:1998

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products dated 16 April 2004 under sole responsibility of the manufacturer.

Siedlec 2025-09-05
Data wystawienia
Date of issue.


Właściciel
Owner